



**ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
НОВИ САД**
Масарикова 17

Дана: 26.12.2013.
Број: 5.2.-36933

ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА – за јавну набавку број 189/13

1. Које су димензије кондезаторских батерија?
2. Молимо вас да нам пошаљете извештај о испитивању отпада?
3. Молимо вас да нам омогућите да видимо отпад због начина паковања?

ОДГОВОР

1. Све батерије су димензионо мање од 80cm x50cmx25cm. Претпостављамо да све батерије теже мање од бруто 100 kg. Део батерија је отпад и смештен је у складу са Правилником о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ.
2. Немамо извештај о испитивању отпада јер су батерије видно обележене и зна се да садрже РСВ.
3. Свим заинтересованим лицима ће у петак 27.12.2013. године у 12,00 часова бити омогућено да виде отпад који чини предмет јавне набавке и моле се да дођу на Фабрику воде ул. Сунчани кеј 41, Нови Сад. Контакт особе су Игор Павловић 064 8521-235 и Чекић Јован.