

Број:5.2-31574
Дана:23.10.2014.

Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште (maila) дана 20.10.2014. за јавну набавку велике вредности услуга –услуга сервиса пумпних агрегата ЈНВВ 22/14-С.

Дана 20.10.2014. у 15,36 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања везана за јавну набавку велике вредности услуга – услуга сервиса пумпних агрегата ЈНВВ 22/14-С обликованог у две партије. Наручилац је првог наредног радног дана 21.10.2014. године у 8,49 часова електронским путем потврдио пријем питања.

Питања гласе:

”

1. U vezi konkursne dokumentacije javne nabavke br. 22/14-S, molimo Vas da za partiju jedan objavite serijske brojeve predmetnih KSB pumpnih agregata.
2. U partiji broj dva konkursne dokumentacije javne nabavke br. 22/14-S, među dodatnim uslovima kadrovskih kapaciteta traženo je posedovanje elektrotehničkih licenci 350,352 i 450. Imalac licence 350 (odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona), može obavljati sve poslove projektovanja koje su date i imao licencu 352 (odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima - automatika, merenja i regulacija), a sve u smislu odluke o vrstama licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije br. 1493/1-3 od 02.07.2012. godine sa izmenama i dopunama. Molimo Vas da izbacite licencu 352 iz dodatnih uslova kako bi ste otklonile nejasnoće i dvosmilice vezane za dokaze o posedovanju licenci.
3. U partiji broj dva konkursne dokumentacije javne nabavke br. 22/14-S, pod tačkom 17 traži se proširenje postojećeg aplikativnog softvera na računaru što dovodi u neravnopravan položaj ponuđače osim onog lica čiji je softver instaliran. Predlažemo da uklonite tu stavku kako bi ponuđači mogli ravnopravno da podnesu ponude.,,

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања:

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију везану за Партију 1 и објавити серијске бројеве предметних КСБ пумпних агрегата.
2. Из додатних услова везаних за кадровски капацитет у партији 2 избацује се поседовање лиценце 352. У складу са наведеним, Наручилац ће у том делу изменити конкурсну документацију.
3. Из техничке спецификације везане за Партију 2 избацује се тачка 17 повезана са трансформаторском станицом „ГЦ 1,“ која гласи: „Проширење постојећег апликативног софтвера на рачунару, који се налази у командно-контролном центру,

за прикупљање параметара са анализатора мреже,,. У складу са наведеним, Наручилац ће у том делу изменити конкурсну документацију.

У складу са напред наведеним, Наручилац ће изменити конкурсну документацију и продужити рок за достављање понуда. Измењена конкурсна документације биће доступна сваком заинтересованом лицу на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке