

Број: 5.2.- 4720
Дана: 26.02.2018.

Предмет: Одговори на питање потенцијалног понуђача упућена путем електронске поште (maila) дана 22.02.2018. у 12.23 часова, за јавну набавку велике вредности радова у отвореном поступку – 06/18-С, Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене.

Дана 22.02.2018. у 12.23 часова, потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - везана за јавну набавку везана за јавну набавку велике вредности радова у отвореном поступку – 06/18-С, Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене. Наручилац је истог дана 22.02.2018 године у 12,49 потврдио пријем е-маила.

Питање гласи:

„Поштовани,

Молимо Вас за одговор да ли асфалтна база капацитета 100 t/h задовољава техничке капацитете, односно реалне потребе производње асфалта на радовима на довођењу у првобитно или технички исправно стање површина јавне намене ?“

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), достављамо Вам у законском року одговоре на постављена питања:

Одговор на питање

Поштовани,

За реализацију дела јавне набавке који се односи на довођење површина у технички исправно стање биће неопходно у истом дану уградити више врста асфалтних мешавина на више локација, при чему је неопходно да асфалтна база у току истог дана пређе из производње једне у другу врсту асфалтне мешавине. Поред тога, планирано је и довођење већих површина у технички исправно стање које ће бити потребно урадити у кратком временском периоду, и у току зиме, када се очекују ниске температуре и лоши временски услови.

Овакви услови рада захтевају већи производни капацитет асфалтне базе који обезбеђује да се за време ниских температура, изврши брже загревање и сушење камених агрегата потребних за производњу асфалтне масе који у зимском периоду имају знатно већу влажност. Да би се обезбедио квалитет и брзина у извођењу, поготово када се има у виду да је току истог дана потребно променити више пута производни процес да би се произвело више врста асфалтних мешавина, Наручилац се одлучио за асфалтну базу средњег капацитета и остаје при услову захтеваног капацитета асфалтне базе од 150 т/час.

С поштовањем,

JKP „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке