

Број: 5.2.-22232
Дана: 30.07.2018.

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у вези са отвореним поступком јавне набавке радова – извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I фаза), са набавком и уградњом материјала, ЈН број 01-И/2018, за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 13.07.2018. године.

Pitanja se odnose na deo predmera Elektro-Telekomunikacije:

ПИТАЊЕ БР.1: Pozicija B3-1, izvodno polje motora pumpi od 250kW +RB1.3, +RB4.3, u opisu ormana je dat orman dimenzija (2000+100)x800x800mm, dok je u oznaci dat orman dimenzija (2000+100)x600x800mm. Molimo stoga da nam Naručilac pojasni šta je od ovoga tačno, da li dimenzije date u opisu ili dimenzije date u oznaci ormana.

ОДГОВОР БР.1: Узети у обзир димензије дате у опису (2000+100)x800x800mm.

ПИТАЊЕ БР.2: Pozicija B4-2, prekidač COMPACT NSX400N, dat je prekidač 400A, a u nastavku je za njega definisana mikroprocesorska zaštitna jedinica Micrologic 6.3E-M 500A. Kako je za navedeni prekidač moguće definisati traženu zaštitnu jedinicu sa najviše 320 A, molimo naručioca da nam pojasni da li je predvideo prekidač sa mikroprocesorskom zaštitnom jedinicom 320 A ili sa 520 A.

ОДГОВОР БР.2: Предвиђена је заштитна јединица Micrologic 6.3E-M 500A. Није јасно питање. Због чега заштита не може да се приближи називној термичкој јачини ел. струје енергетских контаката прекидача? Ако, је по Вама, учињена грешка у компатибилности опреме, молим Вас поступите тако да распон подешавања заштите одговара трајној термичкој струји прекидача. Овде нисмо расправљали о краткоспојној заштити.

ПИТАЊЕ БР.3: Na pozicijama G1-4 do G1-7 i G3-3 definisani su motorni prekidači tipa GV2-P sa rotacionom ručicom. Da li je moguće umesto njih ponuditi motorne prekidače bez rotacione ručice, identičnih karakteristika i dimenzija, tipa GV2-ME?

ОДГОВОР БР.3: Могуће је уместо тражених прекидача GV2-P са ротационом ручицом користити понуђене с тим да је важно поново нагласити да морају испуњавати све електротехничке и механичке захтеве.

ПИТАЊЕ БР.4: Na pozicijama G2-2 i G3-2 u opisu je definisan kompaktni prekidač 160A i 50kA, dok je u oznaci dat prekidač 160A i 25kA. Molimo Naručioca za pojašnjenje šta je od ovoga tačno.

ОДГОВОР БР.4: Тачно је 160А и 50кА. Очекују се јачине ел. струје трополног кратког споја >25кА.



Pitanje se odnosi na Hidromašinski deo:

ПИТАЊЕ БР.1: U opisima tablastih zatvarača, odnosno elektromotornog pogona tablastog zatvarača na pozicijama B1-5.3, B2-5.1 i B3-5.2, stoji: Upravljanje: lokalno ON/OFF sa upravljačke kutije elektromotornog pogona koja se isporučuje u kompletu sa zatvaračem. Komunikacija sa KKC - HART. Da li pod ovim Naručilac smatra da treba ponuditi elektromotorni pogon sa integrisanim HART komunikacionim protokolom u lokalnoj upravljačkoj kutiji?

ОДГОВОР БР.1: Da, elektromotorni pogon tablastih zatvarača (pozicije B1-5.3, B2-5.1 i B3-5.2) sa KKC ima komunikaciju prema HART protokolu.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
БР. 01-И/2018**